

## OCENA STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJĄCEGO OBIEKTU

### 1. Przedmiot i cel opracowania.

Przedmiotem opracowania są zadaszone trybuny dla kibiców zlokalizowane w miejscowości Osiećciny przy ul. Konopnickiej, Księdza Kurzawy i Sportowej na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 887.

Celem opracowania jest ocena stanu technicznego istniejącego obiektu.

### 2. Podstawy formalno-prawne.

- Zlecenie wykonania robót projektowych przez inwestora.
- Wizja lokalna budynku oraz pomiary inwentaryzacyjne.
- Inwentaryzacja stanu istniejącego.

W oparciu o powyższe dane oraz obowiązujące normy przeprowadzono szczegółową analizę warunków konstrukcyjnych obiektu.

### 3. Opis techniczny istniejącego obiektu.

Obiekt wykonany z elementów prefabrykowanych betonowych ukształtowany na nasypie ziemnym.

Układ konstrukcyjny zadaszenia trybun wykonany z elementów stalowych.

Posadowienie na stopach żelbetowych. Dach jednospadowy pokryty blachą trapezową.

- powierzchnia zabudowy ..... 318,87 m<sup>2</sup>.

- **Nasyp.**

Nasyp wykonany z materiału gruntowego. Jako umocnienie nasypu zastosowano obsianie skarp mieszanką traw.

Nasyp w dobrym stanie technicznym.

- **Krawężniki i obrzeża.**

Jako ograniczenie nawierzchni utwardzonej trybun zastosowano wydzielanie ich krawężnikami betonowymi 15x30cm oraz obrzeżami betonowymi 8x30 cm.

Krawężniki i obrzeża do rozbiórki zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną.

- **Nawierzchnie.**

Nawierzchnia trybun wykonana z płyt betonowych chodnikowych 50x50x7 cm.

Nawierzchnia schodów wykonana z płyt betonowych chodnikowych 35x35x5 cm

Nawierzchnia trybun do rozbiórki zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną.

- **Zadaszenie.**

Konstrukcja nośna zadaszenia wykonana z elementów stalowych:

słupy – rury stalowe średnicy 160mm

belki i rygle – profile stalowe I 160

płatwie – profile C80

pokrycie dachowe – blacha trapezowa.

Układ konstrukcyjny posadowiony na stopach fundamentowych żelbetowych.

Konstrukcja zadaszenia w dobrym stanie technicznym.

**4. Inne.**

Teren przy obiekcie zagospodarowany, wykonane ogrodzenie, drogi komunikacyjne, infrastrukturę techniczną wyposażenia stadionu sportowego.

**Trybuny kryte nadaje się do przebudowy zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną.**

**Radziejów, 01.04. 2010r.**

**PROJEKTANT:**

.....