

Osięciny, dnia 06.05.2020 r.

ZP 271.03.2020

Gmina Osięciny
ul. Wojska Polskiego 14
88-220 Osięciny
woj. Kujawsko-Pomorskie

WYJAŚNIENIA DO SIWZ

Zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) w odpowiedzi na zapytania wykonawcy dot. postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zamówienia pod nazwą:

Remont dróg gminnych w miejscowości Osięciny o numerach: 180358C ul. Gen. Sikorskiego km 0+00,00 - 2+83,00; 180342C Wojska Polskiego km 0+09,00- 6+11,00; ul. Traugutta km 0+00,00 - 3+10,00 i km 3+23,00 - km 7+62,00 w istniejącym pasie drogowym

Pytanie 1:

Proszę o weryfikację ilości krawężnika jaki należy ustawić na ul. Sikorskiego. Zgodnie z przekrojami ściek przykrawężnikowy z jednej strony powinien być obramowany obrzeżem chodnikowym, a z drugiej krawężnikiem betonowym, co już przy długości ścieku 254m+14m sugeruje, że krawężników powinno być więcej niż 141,5 m. W związku z powyższym wnosimy o wprowadzenie korekty do przedmiaru.

Pytanie 2:

Proszę o uwzględnienie w przedmiarze robót krawężników betonowych na ul. Wojska Polskiego – zgodnie z przekrojem konstrukcyjnym ściek powinien być obramowany również krawężnikiem.

Odpowiedź na pytanie 1 i 2:

Ścieki przykrawężnikowe projektowane w ul. Sikorskiego i Wojska Polskiego usytuowane są przy krawężnikach ograniczających istniejące chodniki.

Pytanie 3:

Proszę o udostępnienie projektu stałej organizacji ruchu dla ul. Traugutta.

Odpowiedź:

Projekt stałej organizacji ruchu stanowi załącznik nr 1 do wyjaśnień.

Pytanie 4:

W związku z regulacją urządzeń podziemnych, którą wykonuje się przed ułożeniem warstwy ścieralnej proszę o uwzględnienie w przedmiarach skropienia i oczyszczenia nawierzchni, ponieważ chociażby w wyniku regulacji urządzeń wykonana warstwa wiążąca ulegnie zabrudzeniu i będzie wymagała ponownego oczyszczenia.

Odpowiedź:

Można uwzględnić dodatkowe oczyszczenie i skropienie nawierzchni przed wykonaniem warstw ścieralnych na max. 30% powierzchni jezdni.

Załączniki:

1. Projekt stałej organizacji ruchu ul. Traugutta.

Wójt Gminy Osiećiny

Wójt Gminy
mgr Jerzy Izydorski

