

ZP 271.02.2020

Gmina Osięciny  
ul. Wojska Polskiego 14  
88-220 Osięciny  
woj. Kujawsko-Pomorskie

### WYJAŚNIENIA DO SIWZ

Zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) w odpowiedzi na zapytania wykonawcy dot. postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zamówienia pod nazwą:

**Budowa kolektorów kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ulicach: Jarmarczna, Malinowa, Olchowa, Leśna w miejscowości Osięciny**

**Pytanie 1:**

Czy należy przyjąć do wyceny pełną wymianę gruntu?  
Jeżeli tak, to prosimy o wskazanie miejsca wywozu urobku z wykopu.

**Odpowiedź:**

Tylko na obsypkę rurociągu zgodnie z dokumentacją.

**Pytanie 2:**

Czy Zamawiający posiada badania geologiczne gruntu? Jeżeli tak, to prosimy o ich zamieszczenie.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie posiada badań geologicznych.

Wójt Gminy Osięciny

Wójt Gminy  
mgr Jerzy Jzydorski

