

<<KUJAWSKIE CENTRUM OBSŁUGI INWESTYCJI I NIERUCHOMOŚCI >>  
87 - 800 Aleksandrów Kujawski  
ul. Słowackiego 28 A

**PROJEKT BUDOWLANY  
PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW  
NA TERENIE GMINY OSIĘCINY**

**INWESTOR: Gmina Osiećciny**

**ADRES : 88-220 Osiećciny ; ul. I-wszej Armii Wojska Polskiego 14**

**CZĘŚĆ II :**

- 
1. Opis techniczny.
  2. Załączniki.
  3. BIOZ.
  4. Część graficzna

Kujawskie Centrum Obsługi Inwestycji i Nieruchomości



87- 800 Aleksandrów Kujawski ul. Słowackiego 28A

## PROJEKT BUDOWLANY

Przydomowych oczyszczalni ścieków

na terenie Gminy OSIĘCINY

### CZĘŚĆ II

Zamawiający:	
Gmina Osiecin	88-220 Osiecin ul.I-wszej Armii Wojska Polskiego 14
Adres inwestycji:	
Miejscowości : Leonowo; Osiecin; Pilichowo; Powalkowice; Pułkownikowo; Sęczkowo; Szalonki; Wola Skarbkowa; Witoldowo; Włodzimierka; Zagaj; Zagajewice; Żakowice .	
Zespół projektowy: Instal-Komplex; 87-800 Włocławek ul. Parkowa 37 NIP 888-020-20-29	
Opracował: mgr inż. Magdalena Bracka	
Projektant: mgr inż. Andrzej Miazek Nr.uprawnień: UA-V-7342-5/85/94 Wk	mgr inż. Andrzej Miazek  Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjno-inżynierskiej w zakresie sieci i instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych nr UA-V-7342-5/85/94 Wk PELLEGRINI S.A. 01/13
Branża: Sanitarna Opracowanie zawiera 120 stron - ponumerowanych od 1 do 120.	
Data wykonania: Październik 2013r.	

Projekt podlega ochronie prawa autorskiego

Podstawa prawna: Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994; Dz. U. nr 24, pozycja 83 z dnia 23.02.1994.  
Właścicielem praw autorskich jest Instal-Komplex ; mgr inż. Andrzej Miazek ul.Parkowa 37 87-800 Włocławek

SPIS TREŚCI

A.OPIS TECHNICZNY

I. INFORMACJE OGÓLNE

1.1. POSTAWA OPRACOWANIA	str.3
1.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA	str.3
1.3. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA	str.3
1.4. MATERIAŁY WYKORZYSTANE PRZY PROJEKTOWANIU	str.4

II. DANE WYJŚCIOWE

2.1.ILOŚĆ ŚCIEKÓW	str.5
2.2.CHARAKTERYSTYKA ŚCIEKÓW	str.5
a. PARAMETRY ŚCIEKÓW SUROWYCH	str.5
b. PARAMETRY ŚCIEKÓW OCZYSZCZONYCH	str.5

III. ROZWIĄZANIE PROJEKTOWE

3.1. ZAŁOŻENIA TECHNICZNO - TECHNOLOGICZNE	str.6
3.2. ELEMENTY OCZYSZCZALNI - OPIS ORAZ DOBÓR	str.6
- OSADNIK GNILNY	str.6
- DRENAŻ ROZSĄCZAJĄCY	str.7
- PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW	str.8
3.3. SCHEMATY OCZYSZCZALNI	str.11
3.4. PRZYKANALIK DOPROWADZAJĄCY ŚCIEKI DO OSADNIKA	str.14
3.5. SKRZYŻOWANIA Z ISTNIEJĄCĄ INFRASTRUKTURĄ	str.14
3.6. UWAGI EKSPLOATACYJNE	str.15
3.7. UWAGI KOŃCOWE	

IV. DANE DO ZGŁOSZENIA ROBÓT	str. 15
------------------------------	---------

V. ZAŁĄCZNIKI

str. 16 - 32

VI.BIOZ

str. 33 -35

VII.CZĘŚĆ GRAFICZNA

str. 36 - 120

7.1.KARTA INFORMACYJNA DLA POSZCZEGÓLNYCH OCZYSZCZALNI – szt.27 26 szt	
7.2.PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU (SKALA 1:1000) DLA POSZCZEGÓLNYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW – szt.27 26 szt	
7.3.SCHEMAT TECHNOLOGICZNY OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW Z DRENAŻEM –27 szt	
7.4.DRENAŻ Z WARSTWĄ ROZSĄCZAJĄCĄ -PRZEKRÓJ PIONOWY - RYS.NR 3	
7.5.SCHEMAT PRZYŁĄCZA ELEKTRYCZNEGO - RYS.NR 4	
7.6 STUDZIENKA REWIZYJNA - RYS.NR 5	

mgr inż. Andrzej Miazek

Upewnienie budowlane do projektu w sprawie instalacji w zabudowie indywidualnej nr UA-V-7342

KUP/15/10

- 3 -

## A. OPIS TECHNICZNY

### I. Informacje ogólne

#### 1.1. Podstawa opracowania

Podstawą opracowania „Projektu budowlanego przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Osiećciny” jest Umowa z dnia 09.08.2013r. zawarta pomiędzy Inwestorem t.j. Gminą Osiećciny – Regon 00537042 ; NIP 889-146-05-22 – reprezentowaną przez Wójta Gminy Osiećciny Pana Jerzego Izydorskiego; przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Pani Jolanty Smętek a Kujawskim Centrum Obsługi Inwestycji i Nieruchomości Sławomir Zajączkowski ; ul.Słowckiego 28A; 87-700 Aleksandrów Kujawski –Regon 340750462; NIP 891-102-21-63.

#### 1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności do 5,0m<sup>3</sup>/d przewidzianych do realizacji na terenie Gminy Osiećciny pow. Radziejów Kujawski woj. Kuj-Pom.

#### 1.3. Cel i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje kompleksowe rozwiązanie problemu gospodarki ściekowej w gospodarstwach indywidualnych - poprzez określenie sposobu oczyszczania i odprowadzania do ziemi - powstających w nich - ścieków bytowych.

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie rozwiązań technicznych dla budowy przydomowych oczyszczalni ścieków wraz z urządzeniami towarzyszącymi zlokalizowanymi w indywidualnych gospodarstwach domowych odprowadzających ścieki do gruntu w ilości nie większej niż 5,0m<sup>3</sup>/d.

Projekt budowlany opracowany został dla <sup>55 ul.</sup> 56 użytkowników w następujących miejscowościach :

#### CZĘŚĆ I

1. Belszewo Kolonia	3 szt.
2. Belszewo	7 szt.
3. Bilno	2 szt.
4. Bodzanówek	4 szt.
5. Borucinek	4 szt.
6. Karolin	1 szt.
7. Kościelna Wieś	5 szt.
8. Krotoszyn	3 szt.

#### CZĘŚĆ II

1. Leonowo	1 szt.
2. Osiećciny	<del>2 szt.</del> 1 szt.
3. Pilichowo	2 szt.
4. Powałkowice	2 szt.
5. Pułkownikowo	1 szt.
6. Sęczkowo	4 szt.
7. Szalonki	2 szt.
8. Wola Skarbkowa	5 szt.
9. Witoldowo	2 szt.

MGR inż. Andrzej Miazek  
Uzasadnienie budowlane do projektu  
w sprawie instalacji i instalacji w  
nr UA-V-78  
KUP/IS/T...

- 4 -

CZĘŚĆ II c.d.

10. Włodzimierka	1 szt.
11. Zagaj	1 szt.
12. Zagajewice	2 szt.
13. Żakowice	2 szt.

mgr inż. Andrzej Miazek  
projekt budowlany do projektu  
w szczególności instalacji  
w zakresie sieci i instalacji wod-  
nr UA-V-7342-...  
KUP/AS/15344/01

Łącznie Część I – 29 szt ; Część II – 27 szt. 26>f

Wykaz użytkowników oraz ilości odprowadzanych ścieków bytowych przedstawione są w Załączniku Nr 1.

Zakres niniejszego opracowania został szczegółowo określony przez Inwestora w uzgodnieniu z poszczególnymi użytkownikami projektowanych urządzeń.

Wszystkie zaprojektowane urządzenia zostały zlokalizowane na terenie będącym własnością poszczególnych użytkowników – jak w Skróconych wypisach ze skorowidza działek – Załącznik Nr 5.

Opracowania obejmuje urządzenie służy do rozkładu ścieków bytowych powstających w budynkach mieszkalnych i oczyszczenia ich w stopniu odpowiadającym wymogom odnośnych przepisów ochrony środowiska – dotyczących jakości i składu ścieków wprowadzanych do wód i do ziemi /Dz.U.nr 137 poz.984 z 2006r. ze zm./.

Ciąg technologiczny urządzeń do oczyszczania i odprowadzania ścieków składa się z następujących elementów :

- osadnik gnilny ;
- studzienka rozdzielcza;
- drenaż rozsączający zakończony kominkami napowietrzającymi – zlokalizowany w wykopie lub kopcu - w zależności od warunków gruntowych;
- przepompownie ścieków surowych lub oczyszczonych – w zależności od potrzeb;

Jest to rozwiązanie proste i ekonomiczne. Poszczególne elementy oczyszczalni wykonane są z tworzyw sztucznych. Są to materiały o dużej wytrzymałości mechanicznej i znacznej odporności na działanie czynników chemicznych.

Dla poszczególnych użytkowników wykonano:

- indywidualny dobór urządzeń oczyszczalni ścieków ( osadnik gnilny, drenaż rozsączający, przepompownie ścieków surowych lub oczyszczonych),
- lokalizację urządzeń oczyszczalni ścieków w terenie dla w/w posesji oraz przedstawienie lokalizacji na mapie w skali 1:1000,
- schemat technologiczny przyjętego rozwiązania przydomowej oczyszczalni ścieków z drenażem.

Zestawienie materiałów i urządzeń zawiera Załącznik Nr 2.

#### 1.4.Materiały wykorzystane przy projektowaniu

Podstawę formalną niniejszego opracowania stanowią obowiązujące ustawy, normy i przepisy branżowe:

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24.07.2006 (Dz.U. nr 137; poz. 984)

- 5 -

w sprawie klasyfikacji wód oraz warunków jakim powinny odpowiadać ścieki odprowadzane do wód lub ziemi.

- Ustawa z dnia 18.07.2001 Prawo Wodne (Dz.U. nr 239; poz. 2019).
- Rozporządzenie MOŚZNiL z dnia 23.07.1998r (Dz.U. nr 93; poz. 590) w sprawie określenia rodzajów inwestycji szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi oraz ocen oddziaływania na środowisko.
- Ustawa z dnia 31.01.1980 o ochronie i kształtowaniu środowiska (Dz.U. nr 49/1994; poz. 196 z późniejszymi zmianami).
- Ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane (Dz.U. nr 89; poz. 414).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r. w sprawie przeciętnych norm zużycia wody.
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Podstawy techniczne opracowania stanowią :

- Ustalenia z Inwestorem oraz przyszłymi użytkownikami oczyszczalni dotyczące zakresu prac projektowych oraz rozwiązań technicznych.
- Mapy sytuacyjno-wysokościowe terenu w skali 1:1000 – dostarczone przez Inwestora.
- Wizje lokalne w terenie.
- Informacje uzyskane od właścicieli posesji.

## II. Dane wyjściowe

### 2.1. Ilość ścieków

Ilość ścieków przypadająca na jednego mieszkańca określono na podstawie przeciętnych norm zużycia wody w gospodarstwach domowych w/g. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 14.01.2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody. Na podstawie powyższego Rozporządzenia przyjęto, że ilość ścieków przypadająca na jednego mieszkańca na terenie nieskanalizowanym wynosi 1 RLM = 150 l/d. Obliczenie ilości ścieków odprowadzanych przez poszczególnych użytkowników zwarte jest w Załączniku Nr 1.

### 2.2. Charakterystyka ścieków

#### a. Parametry ścieków surowych

Do oczyszczalni odprowadzane będą ścieki bytowo- gospodarcze o szacunkowych stężeniach zanieczyszczeń j.n.:

Rodzaj zanieczyszczenia	Stężenie mg/l	Ładunek kg/d
1. BZT 5	480	0,307
2. CHZT	950	0,855
Zawiesina ogólna	350	0,224

## b. Parametry ścieków oczyszczonych

Dopuszczalne wielkości stężenia zanieczyszczeń określone zostały w Rozporządzeniu Ministra Ochrony Środowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunków, jakie należy spełniać przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego / Dz.U. nr 137 poz.984 z 2006r./

Rodzaj zanieczyszczeń	Stężenie mg/l
1. BZT 5	< 40
2. CHZT	< 150
3. Zawiesina ogólna	< 50

W przypadku prawidłowego wykonania oczyszczalni ścieków z drenażem rozsączającym i właściwej eksploatacji obiektu – wg Producenta urządzeń – zastosowana technologia zapewnia uzyskanie redukcji zanieczyszczeń do poziomu dopuszczalnych wskaźników.

## II. Rozwiązanie projektowe

### 3.1. Założenia techniczno-technologiczne.

Ścieki pochodzące z własnego gospodarstwa domowego mogą być wprowadzane do ziemi, w granicach gruntu stanowiącego własność wprowadzającego, jeśli spełnione są łącznie następujące warunki:

- Ilość ścieków nie przekracza 5,0 m<sup>3</sup>/d
- miejsce wprowadzania ścieków oddzielone jest warstwą gruntu o miąższości co najmniej 1,5 m od najwyższego użytkowego poziomu wodonośnego wód podziemnych.

Rozwiązania techniczne przydomowych oczyszczalni ścieków powinny gwarantować taki stopień oczyszczania ścieków bytowo- gospodarczych odprowadzanych z posesji, aby parametry ścieków oczyszczonych spełniały wymagania określone w p-kcie 2.2. ppkt.b niniejszego opracowania.

Lokalizując instalacje oczyszczalni na terenie posesji należy zachować odległości wynikające z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. Nr. 75. 2002 r).

Lokalizacja projektowanych oczyszczalni została ustalona w oparciu o warunki terenowe i informacje uzyskane od Inwestora oraz właścicieli posesji – przed przystąpieniem do robót należy wykonać odwiert do głębokości 2,0 m. – dla sprawdzenia istniejących warunków gruntowych.

Jako rozwiązanie projektowe przyjęto oczyszczalnię ścieków opartą na technologii osadnika gnilnego i drenażu rozsączającego.

- 7 -

Ścieki bytowe z wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej budynku odprowadzane będą do osadnika gnilnego.

Kolejno podczyszczone ścieki zostaną odprowadzone do gruntu przy pomocy systemu drenażu rozsączającego.

Następnym etapem jest oczyszczenie ścieków w warunkach tlenowych na złożu żwirowo-gruntowym pod drenażem rozsączającym.

### 3.2. Elementy oczyszczalni

#### - Osadnik gnilny

Osadnik będzie pełnił rolę wstępnego oczyszczania oraz retencjonowania odprowadzanych ścieków, które podlegają w nim fermentacji beztlenowej. W osadniku będą zachodziły zjawiska sedymentacji i flotacji- oddzielane będą substancje lekkie ( oleje, tłuszcze ) od cząstek sedymentujących opadających na dno zbiornika. Proces beztlenowej obróbki ścieków winien być wspomagany przez regularne zadawanie biopreparatów. Stosowanie biopreparatów zapewni również redukcję przykrych zapachów. Osad odkładający się w osadniku powinien być wypompowany po okresie wskazanym przez Producenta. Osadnik wyposażony jest we właz /włazy – w zależności od Producenta urządzeń/ kanalizacyjnych umożliwiające usuwanie osadu. Osadnik musi być wyposażony w pion kanalizacyjny z wywiewką o średnicy nie mniejszej niż 110 mm., włączony do rurociągu ścieków surowych - przed osadnikiem lub do rurociągu ścieków podczyszczonych - za osadnikiem – zależnie od Producenta zastosowanych urządzeń. Wentylacja wysoka winna być wykonana wewnątrz lub na zewnątrz budynku i należy ją wyprowadzić min.0,6m. ponad jego dach. Zakończenie odpowietrzenia stanowi typowa końcówka wywiewna.

Przewidziano zamontowanie wentylacji wysokiej z rur 110 PCV o łącznej długości

L = ~~800,0~~ mb.; w tym CZĘŚĆ I – L = 410,0 mb. + 29 końcówek wywiewnych ; CZĘŚĆ II – L = ~~390,0~~ mb. + 27 końcówek wywiewnych.

Niezbędna pojemność osadnika gnilnego V obliczono zakładając 3-dobowe przetrzymywanie ścieków.

Zestawienie obliczeń zaprojektowanych osadników zawiera Załącznik Nr 1.

Przewidziano zabudowę następujących osadników :

CZĘŚĆ I :

- pojemność V = 2,0 m3 - 7 szt.

- pojemność V = 3,0 m3 - 22 szt.

CZĘŚĆ II :

- pojemność V = 2 m3 - 3 szt.

- pojemność V = 3 m3 - 24 szt.

Przy posadowieniu montażu osadników należy bezwzględnie stosować szczegółowe wytyczne Producenta urządzenia.

Szczegółowa lokalizacja zbiorników pokazana jest na poszczególnych rysunkach – Plan zagospodarowania terenu – w części graficznej.

#### - Drenaż rozsączający

Drenaż rozsączający jest to układ perforowanych rur PVC 110 wprowadzających ścieki wypływające z oczyszczalni do gruntu.

mgr inż. Andrzej Miazek  
Urządzenie Techniczne do Kłopot  
w sprawie instalacji kanalizacyjnej  
nr 14.15.2.200  
KUPA



Zadaniem drenażu jest równomierne rozprowadzenie pozbawionych zawiesiny ścieków w gruncie, gdzie podlegają dalszemu oczyszczeniu w warunkach tlenowych.

Drenaż rozsączający jest integralną częścią przydomowej oczyszczalni ścieków doprowadzającą podczyszczone ścieki do dalszego oczyszczenia.

Podczyszczone w osadniku ścieki przepływają przez studzienką rozdzielczą gdzie są równomiernie rozdzielane do poszczególnych nitek drenażu.

Optymalna głębokość posadowienia drenażu rozsączającego powinna wynosić

50-60 cm.p.p.t. Układ drenów należy montować z optymalnym spadkiem około 0,5 %.

Drenaż należy układać na następujących warstwach gruntu ( od góry):

- warstwa rozsączająca ( miąższość ok.50 cm) żwir płukany 16-32 mm
- warstwa wspomagająca ( miąższość ok.30-100 cm) piasek drobny płukany 0-2mm.

UWAGA: w przypadku gruntu o dobrej przepuszczalności warstwy wspomagającej nie stosujemy.

Drenaż powinien być przykryty warstwami :

- żwir płukany 16-32 mm - miąższość ok. 10 cm
- geowłóknina
- grunt rodzimy ( miąższość 40-80 cm)

Szczegóły posadowienia drenażu pokazane są na rysunku – Przekrój pionowy przez drenaż w części graficznej.

Minimalna odległość między nitkami drenażu powinna wynosić 150 cm.

Minimalna odległość drenażu od najwyższego użytkowego poziomu wodonośnego wód podziemnych powinna wynosić 150 cm.

W przypadku gdy poziom wodonośny wód podziemnych jest płytszy niż 150 cm od instalacji drenażu, należy ułożyć drenaż w kopcu filtracyjnym o odpowiedniej wysokości.

Na początku drenażu rozsączającego należy zamontować studzienkę rozdzielczą – zgodnie z wymaganiami Producenta urządzeń.

Studzienka stanowi początek drenażu i pozwala na okresową kontrolę potwierdzającą prawidłowe jego funkcjonowanie i drożność przewodów rozprowadzających.

Studzienka rozdzielcza winna być wyposażona w szczelną pokrywę oraz otwory wlotowe w wymaganej ilości i średnicy.

Zaprojektowano studzienki rozdzielcze w liczbie <sup>55</sup>~~56~~ szt. w tym:

Część I – 29 szt.; Część II – ~~27~~ 26 szt.

Każdą nitkę drenażu należy zakończyć kominkiem napowietrzającym ,wyprowadzonym min. 0,5 m. ponad poziom terenu, stanowiącym wentylację niską sieci rozsączającej.

Zaprojektowano zainstalowanie kominków napowietrzających w ilości 157 szt. w tym :

Część I - 83 szt.; Część II - 74 szt.

Zaprojektowano osadzenie kominka napowietrzającego na rurze 110 PCV o długości L = 2,0 mb. Łączna długość rur L = ~~314,0~~ <sup>278</sup> mb. w tym:

Część I – L=166,0 mb; Część II – ~~148,0~~ <sup>112</sup> mb.

Drenaż rozsączający został zwymiarowany na przepływ dobowy ścieków Q[m<sup>3</sup>/d] i dopuszczalne obciążenie hydrauliczne powierzchni infiltrującej[m<sup>3</sup>/m<sup>2</sup>d].

mgr inż. Andrzej Miazek

Wykonano: budowlane do projektowania i instalacji wód i ścieków nr UA-V-7342-2015 KUP/IS/156-2015

Minimalną długość drenażu obliczono wykorzystując następujący wzór:

$$L_{min} = Q/q_{dop} \times S [m], \text{ gdzie:}$$

$L_{min}$  - minimalna długość drenażu [m]

$Q$  - dopływ przepływ ścieków [m<sup>3</sup>/d],

$q_{dop}$  - dopuszczalne obciążenie hydrauliczne [m<sup>3</sup>/m<sup>2</sup>d]

$S$  - szerokość powierzchni zwilżanej pod jednym drenem [m],

Uwaga: Drenaż rozsączający dobrano indywidualnie dla każdego z gospodarstw przyjmując jako wyjściowe powyższe obliczenia oraz dostępną powierzchnię terenu.

Przewidziano ułożenie drenażu rozsączającego o łącznej długości rur perforowanych

$L = 2258,0$  mb., z czego : w wykopie  $L = 2228,0$  mb.; w kopcu  $L = 30,0$  mb.

w tym:

Część I -  $L = 1138,0$  mb.; Część II -  $L = 1090$  mb.

Do montażu drenażu rozsączającego należy wykorzystać kształtki – zgodnie z projektem ułożenia nitek oraz rury pełne 110PCV. Przyjęto średnią długość tych rur  $L = 224,0$  mb. Zestawienie zastosowanych rozwiązań w zakresie ilości i długości oraz układu nitek drenażu rozsączającego zaprojektowanego u poszczególnych użytkowników zawiera Załącznik Nr 2.

Szczegółowa lokalizacja urządzeń pokazana jest na poszczególnych rysunkach - Planach zagospodarowania terenu – w części graficznej.

#### - Przepompownie ścieków

Z uwagi na zbyt duże zagłębienie istniejącej kanalizacji na terenach lokalizacji oczyszczalni ścieków jak również wysoki poziom wód gruntowych zachodzi konieczność zastosowania przepompowni ścieków. Przydomowa przepompownia ścieków pracuje bezobsługowo, w układzie jednopompowym. Zaprojektowano dwa rodzaje przepompowni ścieków j.n.

#### A. Przepompownia ścieków surowych

Zaprojektowano przepompownię o wysokości  $h=2,5$ m. Stanowi ją monolityczny zbiornik wykonany z tworzywa sztucznego o średnicy 800mm. Przepompownię należy posadzić w gotowym wykopie, na podsypce piaskowo-cementowej o grubości 25 cm. Następnie zbiornik należy napęłnić czystą wodą i obsypać piaskiem. Grubość obsypki bocznej winna wynosić 25cm. Przy posadowieniu i montażu przepompowni należy zachować wymagania producenta urządzeń. Przepompownia wyposażona jest w pompę do ścieków surowych o min. przelocie 50mm, wykonaną ze stali szlachetnej i mocy 1.1KW. Skrzynka zasilająca wyposażona jest w zabezpieczenie elektryczne i w szczelną pokrywę. Szczegółowa lokalizacja przepompowni pokazana jest na Planie zagospodarowania terenu dla poszczególnych użytkowników. Przewidziano wykonanie 4 szt. przepompowni ścieków surowych, zlokalizowanych w CZĘŚCI I opracowania.

- 10 -

## B. Przepompownia ścieków podczyszczonych

Zaprojektowano przepompownię o wysokości  $h=2,0\text{m}$ . Stanowi ją monolityczny zbiornik wykonany z tworzywa sztucznego o średnicy 600mm. Przepompownię należy posadzić w gotowym wykopie, na podsypce piaskowo-cementowej o grubości 25 cm. Następnie zbiornik należy napełnić czystą wodą i obsypać piaskiem. Grubość obsypki bocznej winna wynosić 25cm. Przepompownia wyposażona jest w pompę do brudnej wody o min. przełocie 15mm, wykonaną ze stali szlachetnej i mocy 0,25KW. Skrzynka zasilająca wyposażona jest w zabezpieczenie elektryczne oraz w szczelną pokrywę. Zaprojektowano 2 szt. przepompowni ścieków podczyszczonych : CZĘŚĆ I – 1 szt.; CZĘŚĆ II – 1 szt. Odprowadzenie ścieków do studzienki rozdzielczej należy wykonać z rur 32 PE, łączna długość rurociągów tłocznych wynosi  $L = 30,0\text{ mb}$ .  
w tym : CZĘŚĆ I  $L = 7,0\text{ mb}$ .; CZĘŚĆ II  $L = 23\text{ mb}$ .  
Rurociąg tłoczny należy zabezpieczyć przed przemarzaniem np. warstwą keramzytu. Szczegółowa lokalizacja zaprojektowanych urządzeń pokazana jest na poszczególnych rysunkach – Plan zagospodarowania terenu – w części graficznej.

## C. Zasilanie energetyczne przepompowni

Na tablicy obwodowej należy zainstalować szynę montażową na której zostanie zamontowany wyłącznik różnicowo prądowy nadmiarowy P 312 25A 30mA B 10A i wyprowadzony obwód YD $\dot{Y}$ żo 3 x 2,5 mm<sup>2</sup> montowany w listwie PCV i wyprowadzony na zewnątrz budynku gdzie należy zainstalować wyłącznik silnikowy M660 o zakresie wyzwalacza termicznego zgodnie z danymi pompy. Dalej obwód zostanie poprowadzony kablem ziemnym YKY 3 x 2,5mm<sup>2</sup> i zakończony gniazdem wtykowym P 17 Tempra 2P +Z z wyłącznikiem. Sterowanie pracą pompy odbywać się będzie wyłącznikiem pływakowym instalowanym wraz z pompą.  
Wykonać należy uziom o rezystancji 30 Ohm do którego przyłączyć przewód ochronny. Przewody winny posiadać trwałe oznaczenia kolorów:  
L1 fazowy – czarny lub brązowy  
N neutralny – niebieski  
PE ochronny – żółto-niebieski  
Schemat przyłącza elektrycznego pokazany jest w części graficznej.  
Kabel energetyczny YKY 3x2,5 mm<sup>2</sup> należy układać w ziemi na głębokości min.70cm., w sposób falisty - zapewniając wymagany 3% zapas kabla. Kabel winien być ułożony na 10 cm. podsypce piaskowej, obsypany warstwą piasku o wysokości 20 cm. oraz oznaczony folią niebieską o grubości 0,5 mm. i szerokości 20 cm.  
Przewidziano ułożenie kabla zasilającego YKY 3x2,5 mm<sup>2</sup>. o łącznej długości  $L = 130,0\text{ mb}$ .  
w tym : CZĘŚĆ I -  $L = 115\text{ mb}$ .; CZĘŚĆ II -  $L = 15,0\text{ mb}$ .  
Szczegółowa lokalizacja zaprojektowanych urządzeń pokazana jest na rysunkach – Plan zagospodarowania terenu – w części graficznej.